

Checklista för egenkontroll

Land: Sverige**Region:** Göteborg**Anläggning:** Brf Gyllene Tiden**Objekt:** Blåsutgatan 17**Kontrollområde:** Blåsutgatan 17**Kontrollerad av****Datum**

Godkänd	Placering	Kontrollpunkt	Avvikelse	Notering
☐	9A, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt	
☐	9A, Trapphus 2/3	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt	
☐	9A. Trapphus 4/5	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt	
☐	9A, Vindsdörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt	
☐	9A, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader	

			☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	9A, Källare, tvättstuga	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	9B, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	9B, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	9B, Trapphus 2/3	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	9B, Trapphus 4/5	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	9B, Vindsdörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	9B, Mellandörr, vind	Branddörr	☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Uppställd ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Övrigt
☐	9C, Vindsdörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad

			☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	9C, Trapphus 4/5	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	9C, Trapphus 2/3	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	9C, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tätt mot trapphus ☐ Övrigt
☐	9C, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	9C, Källare, elrum	Elcentral	☐ Skyddsglas skadat ☐ Skyddsglas saknas ☐ Brännbart material finns ☐ Övrigt
☐	9C, Källare, kortsida	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tätt mot trapphus ☐ Övrigt
☐	9D, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas

			☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	9D, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	9D, Trapphus 2/3	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	9D, Trapphus 4/5	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	11, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	11, Trapphus 1/2	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	11, Trapphus 3/4	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	11, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt

☐	11, Elcentral	Elcentral	☐ Skyddsglas skadat ☐ Skyddsglas saknas ☐ Brännbart material finns ☐ Övrigt
☐	11, Elcentral, källare	Elcentral	☐ Skyddsglas skadat ☐ Skyddsglas saknas ☐ Brännbart material finns ☐ Övrigt
☐	11, Källare, tvättstuga	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	13, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	13, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	13, Trapphus 1/2	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	13, Trapphus 3/4	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	13, Vindsdörr till vänster	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	13, Vindsdörr till höger	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad

- ☐ Blockerad
- ☐ Nyckel krävs
- ☐ Kod krävs
- ☐ Kort krävs
- ☐ Håller ej tätt
- ☐ Tillhåll saknas
- ☐ Stänger ej helt
- ☐ Kan ej öppnas 90 grader
- ☐ Släpper ej magnet
- ☐ Övrigt

☐	15, Vindsdörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	15, Trapphus 3/4	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	15, Trapphus 1/2	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	15, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	15, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	15, MC-garage	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt

☐	15, MC-garage	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	21, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	21, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	21, Trapphus 1/2	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	21, Trapphus 3/4	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	21, Vindsdörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	19, Vindsdörr till höger	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt

☐	19, Vindsdörr i mitten	Branddörr	☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Uppställd ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Övrigt
☐	19, Vindsdörr till vänster	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	19, Trapphus 3/4	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	19, Trapphus 1/2	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	19, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tätt mot trapphus ☐ Övrigt
☐	19, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	19, Tvättstuga	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	17, Elcentral i källare	Elcentral	☐ Skyddsglas skadat ☐ Skyddsglas saknas ☐ Brännbart material finns ☐ Övrigt

☐	17, Källardörr	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	17, Föreningslokal	Brand- och utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Håller ej tätt ☐ Tillhåll saknas ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Övrigt
☐	17, Entré	Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Nyckel krävs ☐ Kod krävs ☐ Kort krävs ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej magnet ☐ Ej tät mot trapphus ☐ Övrigt
☐	17, Trapphus 1/2	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐	17, Trapphus 3/4	Brandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad/rostig ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt
☐		Ordning	☐ Brandbelastning ☐ Utrymningsvägar ☐ Ritning stämmer ej ☐ Elutrustning ☐ Rökning ☐ Levande ljus ☐ Lampor och lysrör ☐ Städning ☐ Övrigt